

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 67/15
Matije Gupca br. 50
S U B O T I C A

**ODGOVOR U VEZI ZAHTEVA ZA POJAŠNENJEM KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA
JAVNU NABAVKU ČEONO ZATVARANJE HALE 1 I 2-REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OBJEKTA TRGOVINE JNMV 23/14**

Zahtev za pojašnjenjem Naručilac je primio dana 16.01.2015.godine del.br.09/06

Na zahtev potencijalnih ponuđača da se pojasne određeni elementi u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku **ČEONO ZATVARANJE HALE 1 I 2-REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA TRGOVINE JNMV 23/15** Naručilac dana 19.01.2015.god. objavljuje sledeće:

Pitanje:STAVKA 03.002. –Molimo da pojasnite opis zaštite čelika-protivpožarna boja-na koliko minuta treba da bude trpljenje(30,60,90)?

Odgovor: Zaštitni premaz čine:

-antikorozioni premaz (radionički) 1 sloj

-protivpožarni 1 sloj

-finalni premaz 1 sloj

Trpljenje treba da bude na 30 minuta.

Pitanje:Molimo da potvrdite da li je debljina PVC trake 10 mm, ili je u pitanju greška u kucanju?

Odgovor:Debljina PVC trake je 2 mm

Prema Članu 9. Ugovora o izvođenju radova Izvođač je obavezan da uradi projekat izvedenog stanja u tri primerka i preda ga investitoru.Projekat izvedenog stanja mora biti urađen u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu instalacija.

U PROJEKTU IZVEDENOG STANJA biće obuhvaćene izmene vezane za stavku 03.002. iz konkursne dokumentacije i pitanje vezano za debljinu PVC trake iz konkursne dokumentacije.

Prema Članu 63.ZJN, produžuje se rok za podnošenje ponuda.Novi rok za podnošenje ponuda je **28.01.2015.god. do 9:00h**, zgrada uprave AD TRŽNICA SUBOTICA, Matije Gupca 50.

Otvaranje ponuda 28.01.2015.god. 9:15h

Gordana Tovilović
Referent za javne nabavke