

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 66/15
Matije Gupca br. 50
SUBOTICA

**ODGOVOR U VEZI ZAHTEVA ZA POJAŠNENJEM KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA
JAVNU NABAVKU ČEONO ZATVARANJE HALE 1 I 2-REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OBJEKTA TRGOVINE JNMV 23/14**

Zahtev za pojašnjenjem Naručilac je primio dana 16.01.2015.godine del.br.09/05

Na zahtev potencijalnih ponuđača da se pojasne određeni elementi u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku **ČEONO ZATVARANJE HALE 1 I 2-REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKTA TRGOVINE JNMV 23/15** Naručilac dana 19.01.2015.god. objavljuje sledeće:

1. STAVKA 03.002. Nabavka materijala, radionička izrada, transport i ugradnja kompletne čelične konstrukcije sa svim potrebnim veznim elementima od atestiranih materijala. Sve prema projektu i statičkom proračunu sa potrebnim pomoćnim i veznim elementima. Osnovni materijal je čelik S235JRG2. Čelični elementi su zaštićeni dvoslojnom antikorozijskim premazom (radionički) i još jednim finalnim PROTIVPOŽARNIM premazom posle montaže sa svim potrebnim predradnjama.

Pitanje: "Finalni premaz ne može biti protivpožarni. Protivpožarna zaštita čelika se sastoji od tri sloja (osnovni premaz, protivpožarni premaz i završni premaz) Molim da definišete da li je uopšte neophodna protivpožarna zaštita čelika, i ako jeste, na koliko minuta.

Odgovor: Zaštitni premaz čine:

- antikorozijski premaz (radionički) 1 sloj
- protivpožarni 1 sloj
- finalni premaz 1 sloj

Trpljenje treba da bude na 30 minuta.

Prema Članu 9. Ugovora o izvođenju radova Izvođač je obavezan da uradi projekat izvedenog stanja u tri primerka i preda ga investitoru. Projekat izvedenog stanja mora biti urađen u skladu sa propisima i normativima za ovu vrstu instalacija.

U PROJEKTU IZVEDENOG STANJA biće obuhvaćene izmene vezane za stavku 03.002. iz konkursne dokumentacije.

2. Dokaz za kadrovski kapacitet:

- fotokopija radne knjižice sa prijavom za svakog od traženih izvršilaca, M-3A ili M obrasce Fonda PIO i fotokopije ugovora o radu
- fotokopija diplome o završenom fakultetu za diplomirane građ. inženjere

- fotokopija licence 410 za nosioca lične licence i potvrda Inženjerske komore Srbije o važenju licence
- fotokopija diplome o završenoj školi za radnike sa VS, SSS i VKV i KV spremom.

Pitanje: Da li je umesto fotokopije diplome dovoljna fotokopija radne knjižice (u kojoj je diploma upisana)

Odgovor: Dovoljna je fotokopija radne knjižice sa sa stranicom na kojoj se jasno vidi podatak o završenoj školi i upisanoj diplomi.

Prema Članu 63.ZJN, produžuje se rok za podnošenje ponuda. Novi rok za podnošenje ponuda je **28.01.2015.god. do 9:00h**, zgrada uprave AD TRŽNICA SUBOTICA, Matije Gupca 50.

Otvaranje ponuda 28.01.2015.god. 9:15h

Gordana Tovilović
Referent za javne nabavke